Zamawiający :

Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel. (0-46) 874-22-24, fax. (0-46) 874-27-93, NIP. 833-00-05-565, REGON 750148615, e-mail: rgi@brzeziny.pl, **Adres, siedziba: Urząd Miasta 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16**

Znak: RI.271.27.2015 Brzeziny, dnia 7.10.2015 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Remont kanału deszczowego na odcinku o łącznej długości 700 mb w m. Brzeziny.

Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie nr 1

Wykonawca zwraca się z prośbą o sprecyzowanie zapisów wymogów dotyczących renowacji bezwykopowej kanałów. Prosimy o podanie wymaganej sztywności obwodowej kanałów. Prosimy o podanie dokładnych wymiarów oraz kształtu (jajowy, dzwonowy, prostokątny itp.) kanału o przekroju nietypowym do 1m2 przekroju.
Powyższe pytania są niezbędne dla wykonawcy do sporządzenia prawidłowej kalkulacji cenowej.

Odpowiedź:

Sztywność obwodowa kanału minimum SN4.
Jeżeli chodzi o wymiar i kształt kanału to jest to kanał wykonany z cegły o przekroju ok. 1m x 0,9m i długości ok. 395 mb, który w górnej części posiada formę sklepienia eliptycznego. Odcinek o długości ok. 60 mb jest o przekroju kwadratu.

BURMISTRZ

Marcin Pluta