Zamawiający :
Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel. (0-46) 874-22-24, fax. (0-46) 874-27-93, NIP. 833-00-05-565, REGON 750148615, e-mail: rgi@brzeziny.pl**, Adres, siedziba: Urząd Miasta 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16**

ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak: RI.271.27.2015 Brzeziny, dnia 13.10.2015 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Remont kanału deszczowego na odcinku o łącznej długości 700 mb w m. Brzeziny.

Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania i jednocześnie dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przedmiotowym postępowaniu Wykonawców, którzy dysponują doświadczeniem w zakresie przebudowy lub remontu sieci nie tylko w zakresie kanalizacji deszczowych, ale również innych kanałów ściekowych takich jak kanalizacja sanitarna lub ogólnospławna?

Ograniczenie w tym zakresie wydaje się być bez celowym (ogranicza jedynie liczbę potencjalnych wykonawców i uczciwą konkurencję), z uwagi na fakt, że technologicznie (rodzaj materiałów, zakres i rodzaj prac) każdy z kanałów ściekowych (sanitarny, deszczowy i ogólnospławny) niczym się nie różnią. Podobnie mówią słowniki oraz katalogi producentów, gdzie rozgraniczono kanalizację jedynie na zewnętrzną i wewnętrzną. Przykładowo PN-EN ISO 11296-1 pn. „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Część 1: Postanowienia ogólne" – również nie rozgraniczają rodzaju ścieków jakie płyną danym kanałem.

W związku z powyższym prosimy o zmianę treści warunku nr 1 zawartego w Rozdziału VIII pkt. 1 lit b) SIWZ, z:

Warunek 1 Wykażą się posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia wynikających z faktu, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali *co najmniej dwie inwestycje polegające na wykonaniu robót budowlanych w zakresie przebudowy lub remontu sieci kanalizacji deszczowej, o wartości co najmniej 1 000 000,00 (jeden milion złotych) zł brutto dla każdej inwestycji.*

na:

Warunek 1 Wykażą się posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia wynikających z faktu, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali *co najmniej dwie inwestycje polegające na wykonaniu robót budowlanych w zakresie przebudowy lub remontu sieci kanalizacyjnej (deszczowej, sanitarnej lub ogólnospławnej) o wartości co najmniej 1 000 000,00 (jeden milion złotych) zł brutto dla każdej inwestycji.*

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 2

W Rozdziale III SIWZ, Zamawiający określił przedmiot zamówienia, który obejmuje m.in. renowację kanału metodą bezwykopową. Treść SIWZ nie precyzuje z jakich materiałów i jaką bezwykopową technologią ma zostać wykonana renowacja. Jedynie przedmiar robót, stanowiący załącznik do SIWZ wskazuje na renowację rękawem (nie określa jego parametrów oraz metody utwardzania).

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści do stosowania renowację reliningiem krótkim – panelami GRP z wypełnieniem przestrzeni międzyrurowych iniektem.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie z dnia 07.10.2015r. sztywność obwodowa kanału minimum SN4. Zamawiający nie wyklucza możliwości stosowania panelów GRP, pod warunkiem zachowania dotychczasowej przepustowości kanałów.

Pytanie nr 3

Prosimy o udostępnienie mapy z zaznaczonym przebiegiem trasy kolektorów do renowacji oraz lokalizację miejsc gdzie mają zostać wybudowane nowe studnie z pozycji 1.7 przedmiaru.

Odpowiedź: W załączeniu mapa.

Pytanie nr 4

Prosimy o uznanie referencji nie tylko z renowacji kanalizacji deszczowej ale również kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej o wartości co najmniej 1 mln pln brutto dla każdej z robót.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 5

Prosimy o informację czy zamawiający posiada inspekcję TV kanałów przewidzianych do renowacji i je udostępni.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada inspekcji TV kanałów przewidzianych do renowacji.

Pytanie nr 6

Prosimy o opisanie jakie roboty należy wykonać dla pozycji przedmiaru 1.7. Czy jest to przebudowa istniejących studni, budowa nowych na istniejącym kanale? Jaka jest głębokość studni?

Odpowiedź: Budowa nowych studni na istniejącym kanale. Głębokość do 1,5m, zgodnie z przedmiarem robót pozycja 1.7.

Pytanie nr 7

Prosimy o opisanie jakie roboty należy wykonać dla pozycji przedmiaru 1.10 i 1.11. Gdzie i w jakim celu należy kanał z cegły rozebrać i obetonować.

Odpowiedź: Kanał znajduje się przy posesji ul. Sienkiewicza 6. Kanał w tym miejscu uległ zapadnięciu.

Pytanie nr 8

Prosimy o opisanie jakie roboty należy wykonać dla pozycji 1.20 przedmiaru. Gdzie i jaki zawór zwrotny należy zamontować.

Odpowiedź: Zawór należy zamontować na przyłączu do posesji przy ul. Mickiewicza 24 w Brzezinach.

Pytanie nr 9

Jaka jest głębokość posadowienia kanałów przeznaczonych do renowacji?

Odpowiedź: Głębokość do 1,5m.

Pytanie 10

Jaki jest wymiar kanału kwadratowego L=60 m wskazanego w odpowiedziach z 07-10-2015r.

Odpowiedź: Przekrój 1m x 0,9 m.

Zmian treści SIWZ:

1. W SIWZ Rozdział VIII pkt. 1 lit. b dotychczasowy **zapis brzmi:**

   Wykażą się posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia wynikających z faktu, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali *co najmniej dwie inwestycje polegające na wykonaniu robót budowlanych w zakresie przebudowy lub remontu sieci kanalizacji deszczowej, o wartości co najmniej 1 000 000,00 (jeden milion złotych) zł brutto dla każdej inwestycji.*
   Na potwierdzenie powyższego warunku wymaga się przedłożenia wykazu zgodnie z *załącznikiem Nr 4* do SIWZ oraz dowodów potwierdzających, czy robota została wykonana w sposób należyty oraz wskazujących, czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.
   W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, *załącznik Nr 2 do SIWZ;*
   Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą ***spełnia / nie spełnia.***

   Otrzymuje brzmienie:

   Wykażą się posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia wynikających z faktu, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali *co najmniej dwie inwestycje polegające na wykonaniu robót budowlanych w zakresie przebudowy lub remontu sieci kanalizacji deszczowej lub/i sanitarnej lub/i ogólnospławnej o wartości co najmniej 1 000 000,00 (jeden milion złotych) zł brutto dla każdej inwestycji.*
   Na potwierdzenie powyższego warunku wymaga się przedłożenia wykazu zgodnie z *załącznikiem Nr 4* do SIWZ oraz dowodów potwierdzających, czy robota została wykonana w sposób należyty oraz wskazujących, czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.
   W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, *załącznik Nr 2 do SIWZ;*
   Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą ***spełnia / nie spełnia.***

2. W SIWZ Rozdział X pkt. 1 lit. a dotychczasowy **zapis brzmi:**

   wykazu potwierdzającego wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, *co najmniej dwóch inwestycji polegających na wykonaniu robót budowlanych w zakresie przebudowy lub remontu sieci kanalizacji deszczowej o wartości co najmniej 1 000 000,00 (jeden milion złotych) zł brutto dla każdej inwestycji,* zgodnie z *załącznikiem Nr 4* do SIWZ.

Wykonawca dołączy także dowody potwierdzające, czy robota została wykonana w sposób należyty oraz wskazujących, czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.

Otrzymuje brzmienie:

wykazu potwierdzającego wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, *co najmniej dwóch inwestycji polegających na wykonaniu robót budowlanych w zakresie przebudowy lub remontu sieci kanalizacji deszczowej lub/i sanitarnej lub/i ogólnospławnej o wartości co najmniej 1 000 000,00 (jeden milion złotych) zł brutto dla każdej inwestycji,* zgodnie z *załącznikiem Nr 4* do SIWZ.
Wykonawca dołączy także dowody potwierdzające, czy robota została wykonana w sposób należyty oraz wskazujących, czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.

3. W SIWZ w Rozdziale XV pkt.1 **dotychczasowy zapis brzmi**:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 110, piętro I **do dnia 15.10.2015 r., do godziny 10:30.**

Otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 110, piętro I **do dnia 20.10.2015 r., do godziny 10:30.**

4. W SIWZ w Rozdziale XV pkt.4 ppkt. 1 **dotychczasowy zapis brzmi**:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta, I piętro **w dniu 15.10.2015 r., o godzinie 11:00.**

Otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta, I piętro **w dniu 20.10.2015 r., o godzinie 11:00.**

Pozostałe warunki opisane w specyfikacji pozostają bez zmian.
Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w składanej ofercie dokonanej przez Zamawiającego zmiany.

BURMISTRZ

Marcin Pluta