MIASTO BRZEZINY
95-060 Brzeziny
ul Sienkiewicza 16

Zamawiający :

Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel. (0-46) 874-22-24, fax. (0-46) 874-27-93, NIP. 833-00-05-565, REGON 750148615, e-mail: rgi@brzeziny.pl**, Adres, siedziba: Urząd Miasta 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16**

Znak: RI.271.27.2015 Brzeziny, dnia 14.10.2015 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Remont kanału deszczowego na odcinku o łącznej długości 700 mb w m. Brzeziny.

Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Prosimy o wskazanie gdzie znajdują się jakie średnice – DN 600, 900x1000, 1000 na załączonej mapie, ponieważ opis z mapy wskazuje, że jest to tylko kanał DN 600.

Odpowiedź: Po dokonaniu oględzin w terenie Zamawiający stwierdził występowanie podanych w przedmiarach (zał. Nr 8 do SIWZ) średnic kanału. Zamawiający nie jest w stanie wskazać dokładnych długości poszczególnych średnic kanału.

2. Prosimy o wskazanie miejsc na mapie gdzie należy nadbudować na kanale nowe studnie.

Odpowiedź: Studnie należy wykonać w miejscach przewidzianych w technologii wykonania robót.

3. Czy zamawiający posiada uzgodnienia z właścicielami działek na wejście i prowadzenie robót.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający posiada zgody właścicieli nieruchomości na dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami w celu wykonania remontu kanału kanalizacji deszczowej.

4. W odpowiedziach z 07-10-2015 r. Zamawiający wskazał, że 60 m kanału jest wymiaru kwadratowego a w odpowiedziach z 13-10-2015 r. że kanał ma wymiary 0,9x1,0 m co wskazuje, że jest prostokątny. Prosimy o weryfikację odpowiedzi i wskazanie na mapie lokalizacji tego odcinka.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie określić dokładnego przekroju na każdym odcinku tego kanału. Zgodnie z definicjami matematycznymi każdy kwadrat jest **prostokątem** o przystających bokach. W związku z tym Zamawiający wskazał jako przekrój kanału – kwadrat.

5. Czy kanał na całej długości przewidzianej do remontu jest obecnie czynny i pracujący.

Odpowiedź: Tak.

6. Czy kanał na całej długości przewidzianej do remontu jest w stanie technicznym pozwalającym poddać go renowacji bezwykopowej?

Odpowiedź: Ze względu na lokalizację kanału (centrum miasta) należy wykonać jego remont metodą bezwykopową.

7. Czy w przypadku przedłużenia się terminu uzyskania zgód administracyjnych lub innych pozwoleń nie wynikłych z winy wykonawcy, Zamawiający przedłuży termin wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 10.12.2015 r.

BURMISTRZ

Marcin Pluta