MIASTO BRZEZINY
ul. Sienkiewicza 16
95-060 Brzeziny

Zamawiający :

Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel. (0-46) 874-22-24, fax. (0-46) 874-27-93, NIP. 833-00-05-565, REGON 750148615, e-mail: rgi@brzeziny.pl**, Adres, siedziba: Urząd Miasta 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16**

Znak: RI.271.22.2019

Brzeziny, dnia 06.12.2019 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny.

Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) udziela odpowiedzi na zadane pytanie.

1. W związku z udzieloną przez Zamawiającego odpowiedzią na pytanie nr 28 z dnia 07.11.2019r.

„28. Prosimy o możliwość zastosowania falowników trójfazowych do mocy 6 kW o zakresie napięcia MPP 160-750V.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w zakresie, w jakim nie wykracza to poza przyjęte parametry."

Prosimy o doprecyzowanie, gdyż tak sformułowana odpowiedź uniemożliwia wykonawcy złożenie rzetelnej oferty. Parametr techniczny jakim jest zakres MPPT oznacza w jakim zakresie napięć falownik działa ze swoją najwyższą sprawnością. Ze względu na to, im szerszy jest zakres tych napięć tym należy uznać parametr za lepszy. Z kolei udzielona przez Zamawiającego odpowiedź dopuszcza parametr, który nie wykracza po za podany w PFU zakres, co oznacza że wymagany jest gorszy parametr, bo zakres napięć MPPT jest mniejszy. Przykładem odpowiedniego zapisu jest wymóg dla instalacji o mocy 8,1 kW *„Zakres MPPT - max.330 V -min. 800 V"* gdzie dopuszczony jest jedynie większy/szerszy zakres. Prosimy o dopuszczenie inwerterów o zakresach większych/szerszych niż jest to podane w PFU.

W przypadku nie uwzględnienia powyższej argumentacji prosimy o doprecyzowanie czy udzielona przez Zamawiającego odpowiedź dot. jedynie falowników trójfazowych do mocy 6 kW, czy dot. również pozostałych mocy falowników, wraz z falownikami jednofazowymi?

Zwracamy uwagę że przedmiot zamówienia, powinien być określony przez Zamawiającego w sposób jasny i zrozumiały. Nie jest obowiązkiem wykonawcy domyślanie się co Zamawiający mógł mieć na myśli.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inwertery o zakresach **MPP** większych/szerszych niż jest to podane w PFU.

BURMISTRZ
Ilona Skipor