Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Brzezinach
95-060 Brzeziny, ul. Reformacka 3

Sekretariat: tel. 46 874-33-30, fax: 46 874-33-30, centrala: 46 874-31-60

www.pis.lodz.pl/brzeziny e-mail: psse.brzeziny@pis.gov.pl

PPIS.SHŚHK.9011.1.9.2022

Brzeziny, dnia 7 marca 2022 r.

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DLA MIASTA BRZEZINY ZA 2021 ROK

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) i § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej mieszkańcom miasta Brzeziny.

Na terenie miasta Brzeziny funkcjonuje 1 wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 1 indywidualne ujęcie wody dla potrzeb Szpitala Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Producentami wody są:

- Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Brzezinach, ul. Przemysłowa 14,
- Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. M. Skłodowskiej – Curie 6.

Woda przed wprowadzeniem do sieci rozdzielczej poddawana jest procesom uzdatniania polegającym na usuwaniu nadmiaru jonów żelaza i manganu. Parametry te nie maja znaczenia zdrowotnego i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Mogą jednak powodować zmiany organoleptyczne wody, co w konsekwencji może być nie do zaakceptowania przez konsumentów. Woda ujmowana poddawana jest uzdatnianiu polegającym na filtracji i napowietrzaniu.

Jest 6 ujęć głębinowych i 4 punkty poboru próbek wody.

Produkcja wody w 2021 r. wyniosła 511163 m^3.

Ze względu na awarię pompy głębinowej oraz instalacji hydroforowej indywidualnego ujęcia wody Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o. o. Szpital zasilany był w wodę pochodząca z wodociągu publicznego w Brzezinach. Jednakże próbki wody w szpitalu pobierane były zgodnie z harmonogramem poboru próbek wody na 2021 r.

Dane o wodociągach przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Producent wody /nazwa, adres/	Eksploatowany wodociąg, (zaopatrywane miejscowości)	Produkcja wody [m^3/d]	Liczba zaopatrywanej ludności [tys.]	Uzdatnianie wody (metody)	Kwestionowane parametry – ilość dni przekroczeń w roku	Jakość wody na koniec 2021 r. – kwestionowany parametr
1.	Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Brzezinach, ul. Przemysłowa 14, 95-060 Brzeziny.	wodociąg w Brzezinach –miasto Brzeziny.	1428,77	12,130	odżelazianie	-	przydatna do spożycia
2.	Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.	Indywidualne ujęcie wody Szpitala w	0	-	odżelazianie	-	-

	o. , ul. M. Skłodowskiej-Curie 6 95-060 Brzeziny.	Brzezinach – Brzeziny szpital					

Częstotliwość pobierania próbek wody dostosowana była do wielkości produkcji wody.

W 2021 r. w ramach nadzoru nad jakością wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pobrał do badań laboratoryjnych 12 próbek wody. W w/w próbkach wody, w zakresie badanych parametrów grupy A i parametrów grupy B, nie stwierdzono przekroczenia wartości parametrycznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi producenci wody pobrali, zgodnie z zatwierdzonym na 2021 r. harmonogramem, do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych 12 próbek wody. W 1 próbce wody stwierdzono ponadnormatywną wartość mętności. W powtórnym badaniu próbki wody nie stwierdzono przekroczenia wartości w/w parametru. W pozostałych próbka, nie stwierdzono przekroczeń wartości parametrycznych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Na postawie przeprowadzonych kontroli sanitarnych, sprawozdań z badań próbek wody pobranych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach oraz producentów wody w ramach kontroli wewnętrznej, nie stwierdzono przekroczeń wartości parametrycznych pozostałych badanych parametrów.

W 2021 r. nie odnotowano niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody na terenie Miasta Brzeziny.

Woda z nadzorowanego wodociągu na terenie Miasta Brzeziny odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jest wodą bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu.

Otrzymuje:

Burmistrz Miasta Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16
95-060 Brzeziny.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Brzezinach
95-060 Brzeziny, ul. Reformacka 3

Sekretariat: tel. 46 874-33-30, fax: 46 874-33-30, centrala: 46 874-31-60

www.pis.lodz.pl/brzeziny e-mail: psse.brzeziny@pis.gov.pl

PPIS.SHŚHK.9020.1.1.2.2022 Brzeziny, dnia 4 marca 2022 r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA
pochodzącej z wodociągu publicznego w Brzezinach
za 2021 r.

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Brzezinach, ul. Przemysłowa 14, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej w stałych punktach monitoringowych, dokonał okresowej oceny jakości wody w 2021 r. i stwierdził, że w zakresie badanych parametrów grupy A parametrów grupy B **woda z urządzenia wodociągowego w Brzezinach w 2021 r. spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

W analizowanym okresie w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., pobranych zostało 10 próbek do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych, w których nie stwierdzono przekroczenia najwyższych dopuszczalnych wartości dla badanych parametrów.

W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi producent wody pobrał z urządzenia wodociągowego do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych 13 próbek wody. W 1 próbce stwierdzono ponadnormatywną wartość mętności. Podjęte przez producenta działania naprawcze i powtórne badanie próbki wody nie wykazało przekroczenia. W pozostałych próbkach wody w zakresie badanych parametrów nie stwierdzono przekroczeń wartości parametrycznych określonych w załączniku 1 do rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody ponadto stwierdza, że producent wody w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobierał do badań laboratoryjnych próbki wody z urządzenia wodociągowego zgodnie z ustalonym na 2021 rok harmonogramem oraz każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody, szczególnie jej pogorszeniu. Sprawozdania z badań wody z kontroli wewnętrznej przekazywane były przez zarządzającego wodociągiem terminowo i zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

niepodległa | POLSKA STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Otrzymują:

1) Burmistrz Miasta Brzeziny
   ul. Sienkiewicza 16
   95-060 Brzeziny,
2) Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.
   ul. Przemysłowa 14
   95-060 Brzeziny.