Zakład Usług Komunalnych
Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 14, 95-060 Brzeziny
tel. 0-46 874 27 52
NIP 833-12-01-860
tel./fax 0-46 874 25 28

STAROSTWO POWIATOWE W BRZEZINACH
Wydział Rolnictwa, Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11

Brzeziny, dnia 04.06.2013

Pan/i Gmina Miasto Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16
95-060 Brzeziny

WARUNKI TECHNICZNE NR 12/2013

Podłączenia do sieci miejskiej posesji nr ....., lub działki nr 1224

przy ul. Łódzkiej w Brzezinach.

1. Właściciel nieruchomości : Gmina Miasto Brzeziny
2. Zakres podłączenia:
   - podłączenia do wodociągu Ø 160 w ul. Łódzkiej
   - podłączenia do kanalizacji Ø ..... w ul. .....
3. Cel dostawy wody:
   a) gospodarczy
   b) .....
4. Warunki techniczne podłączenia wodociągowo – kanalizacyjnego
   - do budowy przyłącza wodociągowego zaleca się stosowanie rur PVC-U oznakowanych taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną, i zasuw klinowych z miękkim uszczelnieniem.
   - Wodomierz lokalizować za pierwszą zewnętrzną ścianą w piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym i łatwo dostępnym;
   - zabezpieczonym przed zalaniem i działaniem mrozu, oraz możliwością uszkodzenia (zgodnie z normą PN-B10720;98)
   - Za zestawem wodomierzowym zamontować zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, zgodnie z normą 1717/2002 – zawór antyskażeniowy pełniący równocześnie funkcję zaworu zwrotnego.
   - Lokalne źródło wody nie może być podłączone z instalacją zasilaną z wodociągu miejskiego.

Zakład Usług Komunalnych
Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 14, 95-060 Brzeziny
tel. 0-46 874 27 52
NIP 833-12-01-860
tel./fax 0-46 874 25 28

STAROSTWO POWIATOWE W BRZEZINACH
Wydział Budownictwa, Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11

5. Przyłącze kanalizacyjne wykonać z rur ..... typ ciężki.
   - Na przyłączu kanalizacyjnym należy zaprojektować studnię rewizyjną (inspekcyjną) na terenie Państwa posesji, ...
   - Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urządzeń przeciwzalewowych na instalacji wewnętrznej.
   - Piony instalacji kanalizacji sanitarnej powinny być wentylowane.
6. Nie wyrażamy zgody na odprowadzenie wod. deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej.
   - po wybudowaniu przyłącza wod-kan inwestor i wykonawca zobowiązani są powiadomić ZUK Sp. z o.o. w Brzezinach, o zakończonej budowie.
7. Po wybudowaniu przyłącza wod. i studni rewizyjnej na przykanaliku sanitarnym zostanie zawarta umowa na dostawę wody i odprowadzenie ścieków.

Na terenie przyłączy należy pozostawić niezagospodarowany i niezadrzewiony pas terenu o szerokości 3 m.

8. Do zawarcia umowy niezbędne są dokumenty:
   - stwierdzający własność lub współwłasność do nieruchomości
   - inwentaryzacja przyłącza wod-kan
   - badanie wody (zakres bakteriologia)

Niniejsze warunki tracą ważność po upływie ...trzech..... lat od daty wydania.

9. Inne uwagi

Przyłącze wodociągowe wykonać z rury Ø 110 i zakończyć wodomierzem Ø 32. Na wodociągu zalecyć trójnik 160/100 i zasuwę miękką Ø 100 koszt zakupu i montażu trójnika i zasuwy ponosi ZUK Sp. z o.o.

Sprawę prowadzi ...Waldemar Filus...
Tel. (46) 874-27-52 lub 874-32-84

Prezes Zarządu
inż. Janusz Cywiński